



Наименование изготовителя:
ПАО «Сургутнефтегаз»
Управление по переработке газа
628452, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, Сургутский район, пос. Солнечный

Наименование лаборатории:
Химическая лаборатория Управления по
переработке газа ПАО «Сургутнефтегаз»

ПАСПОРТ № 36
ТОПЛИВО СУДОВОЕ
по СТО 05753490-0900-7-2017

Дата изготовления продукта: 05.02.2019
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу: 05.02.2019 по ГОСТ 2517–2012
Место отбора пробы: УПГ ЦППНиПБ РВС-1
Регистрационный номер пробы: 133-02-196
Размер партии: 236,000 тонн
Дата проведения испытаний: 05.02.2019
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ16.В.03476 по 09.10.2020

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по СТО 05753490-0900-7-2017	Фактическое значение
1	Массовая доля серы, не более	%	ГОСТ Р 51947-2002 «Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектроскопии»	1,5	1,5	0,74
2	Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ 6356-75 «Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле»	61	61	61

П р и м е ч а н и е – ТР ТС 013/2011 классификация топлива судового по маркам не предусмотрена.

Заключение о соответствии продукта требованиям нормативного документа или технической документации на основании результатов испытаний: соответствует СТО 05753490-0900-7-2017

Сведения о наличии присадок в топливе: присадок нет.

Лицо, ответственное
за оформление паспорта:

Лаборант химического анализа 4 разряда

Л.А. Бережная

Дата выдачи паспорта: 05.02.2019